

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
 № КНМ 76220061000200848636 от 28.07.2022
 Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10920762>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
 150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
 тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований
 пожарной безопасности № 79/1

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 106»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 79 от 28.07.2022г. в период с «03» августа 2022г. по «12» августа 2022г. государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, д.68а в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МДОУ «Детский сад № 106» Михайлова Марианна Владимировна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Для отделки потолка спальни группы № 5 применен материал с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1,В2,Д2,Т2 (потолочная пенополистирольная плитка)	ч.7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.08.2023г.	

2	Светильники аварийного эвакуационного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	п. 37 правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479) (далее - ППР в РФ)	01.08.2023г.	
3	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения используемого как складской (помещение № 3 1-го этажа по техническому паспорту инв. № 16215 с обозначением их категорий и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны	п. 12 ППР в РФ	01.08.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

✓ завершено
Александров Е.В.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

М.И.С.
(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

